

**Памятка
по выполнению требований пожарной безопасности
на объекте с массовым пребыванием людей**

В целях предотвращения возникновения пожара и обеспечения безопасности учащихся и педагогического персонала объекта необходимо принять меры к выполнению следующих мероприятий:

- проверить состояние путей эвакуации (Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания, запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа. Запрещается загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами, изделиями, оборудованием и другими предметами, применять горючие материалы для отделки путей эвакуации. В помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание 50 и более человек не допускается);
- организовать доведение до посетителей информации о количестве и расположении эвакуационных выходов из помещения;
- убрать глухие решетки с окон в помещениях с пребыванием людей;
- убедиться в работоспособности систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией и т.д.);
- обеспечить помещения объекта достаточным количеством первичных средств пожаротушения, электрическими фонарями для обслуживающего персонала на случай отключения электроэнергии, при необходимости провести их техническое обслуживание;
- разработать и вывесить на видном месте план эвакуации людей в случае пожара, знаки пожарной безопасности на путях эвакуации;
- провести с персоналом объектов инструктажи по знанию ими требований пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий и своих обязанностей по действиям в случае чрезвычайной ситуации под роспись в журнале инструктажей;
- провести ревизию электрооборудования;
- принять меры к выполнению мероприятий, предложенных в предписаниях государственного пожарного надзора;
- категорически запретить использование любых видов пиротехнических изделий и источников открытого огня в помещениях.
- елка должна устанавливаться только на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка.
- иллюминация обязана быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;
- запрещается украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
- запрещается одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
- запрещается уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.д.;
- запрещается допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

Обо всех загораниях немедленно сообщать по телефону «01»

или с сотового телефона «010»!

Памятку получил(а) _____