

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении производства об административном правонарушении

с. Агвали

22.11.2021

И.о. прокурора Цумадинского района младший советник юстиции Арадахов Г.Г. рассмотрев материал проверки по факту нарушения требований пожарной безопасности в муниципальном бюджетном дошкольном общеобразовательном учреждении «Агвалинский детский сад № 2» Цумадинского района Республики Дагестан,

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой Цумадинского района во исполнение поручения прокуратуры республики совместно с представителем ОНД и ПР № 15 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД в Ботлихском районе проведена проверка исполнения требований пожарной безопасности в здании МБДОУ «Агвалинский детский сад № 2» Цумадинского района Республики Дагестан.

В ходе проведения проверки выявлены существенные нарушения Правил пожарной безопасности:

- руководитель не организовал пропитку (огнезащитным покрытием) чердачного помещения (Правила противопожарного режима, утвержденные постановлением Правительства № 1479 от 16 сентября 2020 года пункт 13);
- не представлена декларация о пожарной безопасности (ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года №123 статья 6 ч.6, статья 64);
- не представлен журнал эксплуатации огнетушителей (Правила противопожарного режима, утвержденные постановлением Правительства № 1479 от 16 сентября 2020 года пункт 60);
- не представлена техническая документация автоматической пожарной сигнализации (проектная документация) (Правила противопожарного режима, утвержденные постановлением Правительства №1479 от 16 сентября 2020 года пункт 54);
- не предусмотрен запор на двери эвакуационного выхода, для его свободного открывания изнутри без ключа (Правила противопожарного режима, утвержденные постановлением Правительства №1479 от 16 сентября 2020 года пункт 26);
- на втором этаже на путях эвакуации устроен порог, препятствующий для свободной эвакуации людей (Правила противопожарного режима, утвержденные постановлением Правительства №1479 от 16 сентября 2020 года пункт 27 (а));
- ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты не закреплены надежно к полу. (Правила противопожарного режима,

Бад Н. С. 1

утвержденные постановлением Правительства №1479 от 16 сентября 2020 года пункт 31);

- отсутствует противопожарный водосточник (ФЗ «Технический регламент о Требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123 статья 62, часть 1);
- на объекте защиты пожарный щит не укомплектован согласно №7 настоящих правил. (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ п. 410);
- на объекте защиты в помещении котельной отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст.6 ч.2; СП 486.1311500.2020 табл.3);
- на объекте защиты в помещении котельной №2 отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст.6 ч.2; СП 486.1311500.2020 табл.3);
- на объекте защиты в помещении мойки посуды отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст.6 ч.2; СП 486.1311500.2020 табл.3);
- на объекте защиты в помещении прачечной отсутствует автоматическая пожарная сигнализация (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст.6 ч.2; СП 486.1311500.2020 табл.3);
- на объекте защиты помещение котельной пристроено-встроено к зданию садика (СНиП ||-35-76* Котельные установки, пункт 1.8);
- ширина запасных выходов со спальных помещений детского сада выполнены менее нормативного — 1,2 м (фактически 82 см). Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек. (СП 1.13130.2020; п.5.1.4);

В соответствии со ст. 37 Федерального закона Российской Федерации «О пожарной безопасности» руководители организации и должностные лица ответственные за противопожарную безопасность обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использование не по назначению.

Должностным лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в указанном учреждении является — заведующая МБДОУ «Агвалинский детский сад № 2» Гасанова Х.Г.

Нарушение предусмотренных законом требований пожарной безопасности образует состав административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.4 КоАП РФ.

В соответствии со ст. 28.4 КоАП РФ при осуществлении надзора за соблюдением Конституции России и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации, прокурор вправе возбудить дело о любом административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или законом субъекта Российской Федерации.

Согласно ч.1 ст. 23.34 КоАП РФ дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.20.4 КоАП РФ, рассматриваются органом, осуществляющим государственный пожарный надзор.

Таким образом, в действиях заведующей МБДОУ «Агвалинский детский сад № 2» Гасановой Х.Г. усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.4 КоАП РФ - нарушение требований пожарной безопасности.

Обстоятельством, смягчающим и отягчающим административную ответственность, не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст.25.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях и ст.ст.22, 25 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПО С Т А Н О В И Л:

1. Возбудить в отношении Гасановой Хадижат Газимагомедовны - 20.07.1961 года рождения, проживающей в с. Агвали, Цумадинского района РД, дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ.

2. Настоящее постановление вместе с материалами, подтверждающими совершение административного правонарушения в соответствии со ст. 23.34 КоАП РФ направить в ОНД и ПР № 15 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД в Ботлихском районе, для рассмотрения по существу.

3. О дне рассмотрения административного дела (а также результатах рассмотрения дела, принятом решении) сообщить в прокуратуру Цумадинского района в письменном виде.

И.о. прокурора района
младший советник юстиции



Г.Г. Арадахов

Копия настоящего постановления мне вручена «22» 11 2021 г.

Одновременно мне разъяснены права, предусмотренные ст. 25.1, 25.5 КоАП РФ, а именно: знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы,

пользоваться юридической помощью защитника, а также пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

« 22 » 11 2021г.

Гришанова Н. Г. Иванова

(Ф.И.О., подпись руководителя,
законного представителя).

Объяснение по поводу допущенного административного правонарушения:

Нарушения по мере возможности будут устранены.

Иванова

(Подпись)

Замечания к постановлению о возбуждении дела об административном правонарушении:

не имею

Иванова

(Подпись)