



Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главного управления МЧС России по Республике Дагестан

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Махачкала ул. Ярагского 124 а т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: und05dag@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы № 12 по Левашинскому, Сергокалинскому, Акушинскому, Лакскому и Кулинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Дагестан

(наименование органа государственного надзора)

РД, Левашинский район, с. Леваша, тел. , E-mail: ondipr.12@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 116/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 с. Сергокала»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения ВрИО главного (заместителя главного) государственного инспектора по

пожарному надзору Гаджиалиева А.Б.

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы № 12 по Левашинскому, Сергокалинскому, Акушинскому, Лакскому и Кулинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Дагестан

(наименование органа ГПН)

от « 28 » июня 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 22 » июля 2019 г. по 10 ч 00 мин. « 29 » июля 2019 г.

проведена проверка

Государственным инспектором по Левашинскому, Сергокалинскому, Акушинскому, Лакскому и Кулинскому районам по пожарному надзору Гаджиалиевым Анваром Багамадбейковичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 с. Сергокала»

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

заведующей Рашидовой Умажат Асадулаалиевны

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 (Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2) система пожарной сигнализации обеспечить дублирующую подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч. 7 ст. 83	02.03.2020	
2	На объекте защиты на путях эвакуации в коридоре, ковры, ковровые дорожки надежно прикрепить к полу.	Правила противопожарного режима в РФ: п. 39	02.03.2020	+
3	На объекте защиты вести учет наличия (периодичности осмотра, сроков перезарядки) огнетушителей (иных первичных средств пожаротушения) с записью в специальном журнале произвольной формы.	Правила противопожарного режима в РФ: п. 478	02.03.2020	+
4	Руководителю организации определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год. Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещений необходимо осуществлять пожаровзрывобезопасными способами.	Правила противопожарного режима в РФ: п. 50	02.03.2020	
5	На объекте защиты, ответственным лицам за пожарную безопасность пройти обучение по пожарно-техническому минимуму.	Постановление правительства РФ № 390: п. 3	02.03.2020	+
6	В помещении котельной, предусмотреть сигнализаторы загазованности, срабатывающие при достижении загазованности помещения, равной 10% природного газа.	СП 60.13330.2012 п. 6.5.7	02.03.2020	+
7	На объекте защиты в помещении ко-	Постановление пра-	02.03.2020	

<p>тельной система автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре привести в рабочее состояние.</p>	<p>вительства РФ № 390: п. 61</p>		
---	---------------------------------------	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в марте 2020 г.

(квартал, месяц).

Государственный инспектор по Левашинскому, Акушинскому, Лакскому и Кулинскому районам по пожарному надзору Гаджиалиев А.Б.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«29» июля 2019г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Заведующая Рашидова У.А.
(должность, фамилия, инициалы)

«29» июля 2019г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:
8(22)39-99-99