

МЧС РОССИИ
 МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
 УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 36700 РД г. Махачкала, ул. М. Ярагского-124^А E-mail: mchspord@dinet.ru
 Отдел НД и ПР №7 УНД ГУ МЧС России по РД
 г. Дербент, ул. Коммунаров, 19/6 тел: 4-17-24
 Телефон доверия ГУ МЧС России по РД 39-99-99

Предписание № 22 / 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 2 «Изюминка» Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ОНД и ПР №7 по (г. Дербент, Дагестанские Огни, Дербентскому и Табасаранскому району) УНД и ПР ГУ МЧС России по РД № 22 от «12» января 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. «10» февраля 2021 г. по 15 ч. 00 мин. «10» февраля 2021 г. проведена внеплановая проверка на исполнение пунктов предписания № 65/1/1 от 18.03.2020 г. в МБДОУ Детский сад №2 «Изюминка» г. Дагестанские Огни, государственным инспектором ОНД и ПР №7 по (г. Дербент, Дагестанские Огни, Дербентскому и Табасаранскому району) УНД и ПР ГУ МЧС России по РД старшим лейтенантом внутренней службы Казанфаровым Габимом Бахтияровичем совместно с заведующей МБДОУ Детский сад №2 «Изюминка» Шихгасановой Ш.И.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ П/П	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Установить систему пожарной сигнализации, которая обеспечивает подачу дублированного светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	(ФЗ-123 от 22.07.2008г ст.83 п.7; СНиП 21-01-97 п.5.21);	11.02.2022 г	
2	Провести не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя и составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки)	(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 13);	11.02.2022 г	
3	Со второго этажа здания предусмотреть второй эвакуационный выход	(СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эва-	11.02.2022 г	

*вх. н 51
от 10.02.2022 г.*

		куационные пути и выходы. Общие требо- вания, п.5.1.3.)	
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР №7 УНД
и ПР ГУ МЧС России по РД
старший лейтенант в/с Казанфаров Г.Б.



(подпись)

«10» февраля 2021 г

Предписание для исполнения получил (а):

«10» февраля 2021 г

Заведующая МБДОУ Детский сад № 2 «Изюминка» Шихгасанова Ш.И.

(подпись)