

За невыполнение в установленный срок или ненадлежащее выполнение законного предписания федерального органа исполнительной власти в сфере промышленной безопасности законодательством Российской Федерации установлена административная ответственность, предусмотренная частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Предписание выдал:

Государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по Республике Дагестан.



Э.З. Мирзоев

С предписанием проверки ознакомлен(а): Султанова Мадина Гаджибулаховна - заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №6 «Орленок» Городского округа «город Дагестанские Огни».

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 06 » июля 2018 г.



Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕДПИСАНИЕ

06 июля 2018 г.

№ 3285-Р-ПЛ-В6.2

РД, г. Дагестанские Огни.

17 час. 00 мин.

**органа государственного контроля (надзора), юридического лица
отношение Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №6 «Орленок» Городского
округа «город Дагестанские Огни» (ИНН 0550001784)**

Выдано: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №6 «Орленок» Городского округа «город Дагестанские Огни»

Предписание составлено Кавказским управлением Ростехнадзора.

Лицо проводивший проверку: Мирзоев Эльдар Зейнудинович – государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по Республике Дагестан Кавказского управления Ростехнадзора.

В процессе проведенной плановой выездной проверки, согласно распоряжения Кавказского управления от 22.06.2018 № 3285-Р-ПЛ-В6.2, утвержденного и.о. заместителя руководителя Э. Н. Цейтлином в присутствии: Султановой Мадины Гаджибулаховной - заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №6 «Орленок» Городского округа «город Дагестанские Огни», выявлены и предписывается устранить следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно правовых актов Российской Федерации:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1.	Отсутствуют в организации, не занимающейся производственной деятельностью, но имеющей	п. 1.2.4. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей,	06.12.2018г

	электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, оформленное заявление-обязательство.	зарегистрировано Минюстом России № 4145 от 22.01.03г.	
2.	Провести в организации измерения на электрооборудовании для определения технического состояния заземляющих устройств в соответствии с нормами измерение сопротивления заземляющего устройства.	п. 2.7.13, приложение 3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрировано Минюстом России № 4145 от 22.01.03г.	06.12.2018г
3.	Провести в организации проверка наличия цепи между заземляющим устройством и заземляемыми элементами	п. 2.7.13, приложение 3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрировано Минюстом России № 4145 от 22.01.03г.	06.12.2018г
4.	Провести в организации испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей.	п. 2.7.13, приложение 3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрировано Минюстом России № 4145 от 22.01.03г.	06.12.2018г
5.	Обеспечить в организации наличие однолинейных схем освещения на щитах и сборках сети.	п. 2.12.5. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрировано Минюстом России № 4145 от 22.01.03г.	06.12.2018г

Устранение выявленных нарушений и выполнение мер по устранению выявленных нарушений являются обязательными.

В случае несогласия с предложенными мероприятиями или сроками их выполнения юридическое лицо имеет право в течение 15-дневного срока с даты получения настоящего предписания в письменной форме представить в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений.