

Зарегистрирована:

Отделением надзорной деятельности и профилактической работы № 2

по г. Буйнакск и Буйнакскому району

УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Дагестан

Наименование органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий¹⁾

« 9 » 08 2016 г.

Регистрационный № 824050000000-0-000045



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении Муниципального казённое дошкольное образовательное учреждения «Улыбка»

(Указывается организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица,

Функциональное назначение – образовательная деятельность

которому принадлежит объект защиты; функциональное назначение; полное и сокращенное наименование

Класс функциональной пожарной безопасности – Ф 4.1

(в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 1020500714300

Идентификационный номер налогоплательщика 0507019785

Место нахождения объекта защиты 368219, Республика Дагестан, Буйнакский район, сел. Чиркей

(Указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица, которому принадлежит объект защиты 368220, Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Ленина 61, тел. рук.МКДОУ 8-928 – 985-64-61 факс, e-mail: bguo@mail.ru.

№ п/п	Наименование раздела
1	2
I.	<p><u>Оценка пожарного риска², обеспеченного на объекте защиты</u></p> <p>Характеристика объекта</p> <p>Рассматриваемое здание расположено по адресу: 368219, Республика Дагестан, Буйнакский район, сел. Чиркей</p> <p>Является здание образовательного учреждения 1980 года постройки.</p> <p>Здание двухэтажное. 2 группы капитальности</p> <p>Максимальные размеры здания в плане:</p> <p>Литер «А» (основное здание 1 этаж) 12,80X50,40 =645,1 кв.м. – высота 2,87 м.</p> <p>Литер «А» (основное здание 2 этаж) 12,80X50,40 =645,1 кв.м. – высота 2,87 м.</p> <p>Общая площадь наземной части S= 1110 кв.м.</p> <p>На объекте предусматриваются следующие системы противопожарной защиты:</p> <ul style="list-style-type: none">• система автоматического обнаружения пожара;• система оповещения и управления эвакуацией 2-го типа; <p>Перекрытия основного корпуса выполнены из железобетонных плит.</p> <p>Перегородки здания выполнены – из негорючего материала (кирпич).</p> <p>Кровля шиферная по деревянной обрешетке.</p> <p>Для отделки стен путей эвакуации используются негорючие материалы (штукатурка и обмазка).</p> <p>Полы на путях эвакуации бетонные покрытые, дощатые окрашенные.</p> <p>Горючая нагрузка в зданиях соответствует функциональному назначению помещений.</p> <p>К зданию предусмотрены проезды, обеспечивающие подъезд пожарной техники, а также доступ к источникам противопожарного водоснабжения.</p>