

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
02.03.2022 г. № 05220061000200610088

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РД
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)
ул. М. Ярагского, 124 «А», г. Махачкала, 367015, тел. (8722) 55-15-46, факс 8722)55-15-46,
E-mail: und05dag@mail.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы №4 по г. Буйнакск, Буйнакскому и
Унцукульскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД,
(наименование органа государственного пожарного надзора)
РД, г. Буйнакск, ул. Крылова, д. 20

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 40 / 1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД "ЛАСТОЧКА" ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА СЕЛ. АТЛАНАУЛ БУЙНАКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения: о проведении выездной проверки № 40 от «02» 03 2022 г. в период с «09» марта 2022 г. по «22» марта 2022 г.

Старшим инспектором ОНД и ПР № 4 по г. Буйнакск, Буйнакскому и Унцукульскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Гусейновым Михаилом Айнутдиновичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено: плановое, выездное контрольно – надзорное мероприятие
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Заведующая МКДОУ «детский сад «Ласточка» общеразвивающего вида с. Атланаул» Сунгурова Бурлият Абакаровна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов в возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	ФЗ «Тр о ТПБ» от 22.07.2008 № 123 статья 83, часть 7	18.07.2022	
2.	План эвакуации не выполнен на основе фотолюминесцентных материалов	СП 1.13130.2009, п.п. 5.2.12, Правила противопожарного режима в РФ №1479 от	18.07.2022	

		16.09.2020 п.22 г		
3.	В спальнях помещениях (ст. группы; 2-я мл. группа; ср. группа; 1-я мл. группа) нет второго эвакуационного выхода	Правила противопожарного режима утвержденные постановлением Правительства № 1479 от 16 сентября 2020 года пункт 27 (а);	18.07.2022	
4.	Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. В зданиях и помещениях общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных организаций предусматривается освещение путей эвакуации в соответствии с разделом 5 настоящего свода правил и СП 52.13330. Аварийное эвакуационное освещение лестничных маршей в общеобразовательных организациях и дошкольных образовательных организациях должно обеспечивать освещенность не ниже 5 лк	Правила противопожарного режима утвержденные постановлением Правительства № 1479 от 16 сентября 2020 года пункт 37; СП 439.1325800.2018 п. 9.10.3	18.07.2022	
5.	Руководитель не обеспечил исправное состояния средств автоматической пожарной сигнализации	Правила противопожарного режима утвержденные постановлением Правительства № 1479 от 16 сентября 2020 года пункт 54	18.07.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

✓

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

✓

(подпись)

Старший инспектор ОНД и ПР №4 по г. Буйнакск,
Буйнакскому и Унцукульскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД
капитан внутренней службы Гусейнов М.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.