

Утверждаю

Заведующая МКДОУ

«Ашагасталказмалярский  
детский сад «Чубарук»

Р.Рахманова



30

сентябрь 2023г

Экз. 1

АКТ

от 29.09.2023г.

проверки технического состояния наружного противопожарного резервуара  
(пожарного водоёма)

Комиссия в составе:

1. Османов Закир Османовича, завхоз, ответственный по пожарной безопасности
2. Куроглиева Тамила Бугадиновна зам зав по ВМР
3. Велибекова Регина Абдулбариевна, кладовщик
4. Султанова Индира Габидулаевна, помощник воспитателя
5. Нежведилова Маисат Ибадулаевна, сторож

Составили настоящий акт в том, что в период с 25 по 29 сентября 2023 года в ходе проведенной проверки технического состояния и работоспособности пожарного резервуара (пожарного водоёма), находящегося на территории МКДОУ «Ашагасталказмалярский детский сад «Чубарук», были выявлены недочёты. Пожарный резервуар находится в неисправном состоянии, происходит утечка воды, требуется капитальный ремонт резервуара.


Стены резервуара бетонные, длина - 9м, высота-3м, ширина-6м.

Акт составлен в 3 (трёх) экземплярах.


Подписи членов комиссии:

 Османов З.О.

 Куроглиева Т.Б.

 Велибекова Р.А.

 Султанова И.Г.

 Нежведилова М.И.