

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по РД

(наименование территориального органа МЧС России)

РД, г. Махачкала, ул. М.Ярагского, 124, А т.8 (722) 67-32-43 ф.8 (722) 63-35-58 E-mail: www.05.mchs.gov.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 8 по г. Хасавюрт,
Хасавюртовскому, Новолакскому и Казбековскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД**
(наименование органа государственного надзора)

г. Хасавюрт, ул. Буйнакского, 59, тел. 5-21-73, E-mail:

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 8/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению
детский сад «Солнышко»,*

Директору МКДОУ детский сад «Солнышко» Мусаева Д.С.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
г. Хасавюрт, Хасавюртовского, Новолакского, Казбековского районов по пожарному надзору № 8
(наименование органа ГПН)

от « 10 » мая 2016 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 9 ч 00 мин.
« 19 » мая 2016 г. по 13 ч 00 мин. « 19 » мая 2016 г.

проведена проверка

*Государственным инспектором ОНД и ПР № 8 по г. Хасавюрт, Хасавюртовскому, Новолакскому
и Казбековскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных

лейтенантом внутренней службы Салимхановым Магома Икрамудиновичем
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
детский сад «Солнышко» по адресу: РД, Казбековский район, с. Дубки.*

совместно с *заведующей Мусаевой Джульеттой Сайрудиновной*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.

1	Отсутствуют запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивающих возможность их свободного открывания изнутри без ключа;	(Правила пожарной безопасности в РФ, п. 35);	20.05.2016	
2	Направление движения к пожарному водоему, являющимся источником противопожарного водоснабжения, не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	(Правила пожарной безопасности в РФ, п. 55).	20.05.2016	
3	Здание МКДОУ не оборудовано каналом передачи информации с автоматической пожарной сигнализации в пожарную часть без участия персонала.	(ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п. 3,16 СНиП 31-06-2009);	20.05.2016	
4	В помещениях МКОУ допущена эксплуатация светильников со снятыми колпачками, предусмотренной конструкцией светильника.	(Правила пожарной безопасности в РФ, п. 42 «В»);	20.05.2016	
5	Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации не креплены к полу.	(Правила пожарной безопасности в РФ, п. 39).	20.05.2016	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в мае 2017 г.

Государственный инспектор ОНД и ПР № 8

Салиханов Магома Икрамудинович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«20» мая 2016г.



Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Директор МКДОУ детский сад «Солнышко»

Мусаева Д.С.

(должность, фамилия, инициалы)

«20» мая 2016г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

Северо-Кавказский региональный центр 8 (8793) 39-99-99

ГУ МЧС России по Республике Дагестан 8 (8722) 39-99-99