



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий
**ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ
ДАГЕСТАН**

(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 1 по Советскому
району г. Махачкалы управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Республике Дагестан

(наименование федерального государственного надзора)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

« » 2021 г. № 123/1/1

Должностным лицом (должностными лицами): Инспектором ОНД и ПР №9 ппо г. Южно-Сухокумск, Ногайскому и Тарумовскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД старшим лейтенантом внутренней службы Ханбубаев А.А.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

С участием специалиста, эксперта: не привлекались

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании решения от «03» сентября 2021 г., 14 час. 36 мин. № 123

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу: Республика Дагестан, Ногайский район с. Ортатюбе

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие
(плановое/внеплановое)

выездная проверка

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

В

отношении:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение детский сад «ЮЛДУЗ» Администрации МР «НОГАЙСКИЙ РАЙОН» Село Ортатюбе ИНН 0525006041, ОГРН 1020501444006.

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная категория риска)

В ходе проведения выездной проверки

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ Предписания	Перечень выявленных нарушений, места их выявления	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Объект защиты не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением.	п. 4.1. СП 8.13130.2020	До 01.07.2022	
2	Обучение мерам пожарной безопасности осуществляемая в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности не пройдена.	п. 3 постановления правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г	До 01.07.2022	
3	Руководитель организации не организует работу по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности.	п. 54 Постановления правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г	До 01.07.2022	
4	Руководитель организации не проводил проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций объекта защиты.	п. 13 Постановления правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г	До 01.07.2022	
5	На объекте защиты допускается эксплуатация электропровода с видимыми нарушениями изоляции	п.35 Постановления правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г	До 01.07.2022	
6	Пожарная сигнализация на объекте защиты не обеспечена устройством, дублирующим сигнал на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.	ч. 7, ст. 83 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г.	До 01.07.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований т мероприятий по обеспечению ПБ будет проведена в рамках внеплановой проверки в **июле 2022 года**.

Должностное лицо органа,
осуществляющего федеральный
государственный надзор:

(подпись)

Ханбубаев А.А.
(фамилия, инициалы)

Специалист:

(подпись)

Не привлекался
(фамилия, инициалы)

Эксперт:

(подпись)

Не привлекался
(фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил
представитель контролируемого лица:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Пометка должностного лица органа,
осуществляющего федеральный
государственный надзор, об отказе
контролируемого лица в ознакомлении
и получения предписания

(подпись)

(фамилия, инициалы)