



Зав. МКОУ С.М.Халидова

## АКТ

проведения тренировочной эвакуации воспитанников из здания муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко»

С.Мехельта

12 февраль 2024год

### 1. УСТАНОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Наименование учреждения – МКДОУ «Детский сад «Солнышко»

2. Этажность здания, степень огнестойкости – двухэтажное,
3. Количество основных эвакуационных выходов – 15
4. Количество обслуживающего персонала / пед работников – 8 / 15
5. Общее количество воспитанников – 123
6. В момент эвакуации в здании находилось воспитанников – 60

### 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭВАКУАЦИИ

В ходе проведения практических занятий 12.02. 2024 г. с 10 ч. 30 мин. по 11ч. 05 мин. было установлено, что:

1. Работник обнаружил в помещении 1-го этажа задымление, открытое горение.
2. О чём оповестил администрацию и задействовал систему оповещения с помощью ручного извещателя.
3. Информацию о пожаре в службу по т. 8 27201111 сообщил ответственный за пожаробезопасность Халидова К.Х.
4. Тушение пожара первичными средствами проводили ответственный за пожарную безопасность, рабочий по обслуживанию здания, (условно).
5. Управление эвакуацией по громкой связи проводил ст воспитатель Джамалдинова А.Х. Оповещение проходило громко и чётко по всем этажам и помещениям.
6. Защитные средства имеются у воспитанников (ватно-марлевые повязки). Помещение группы № 3 (1 этаж) был сильно задымлён, что лишило возможности группе людей в количестве 6чел. воспользоваться основным маршрутом и ими было принято решение выходить через запасной выход № 6.
7. Встречу спасателей у въездных ворот обеспечил заведующая – Халидова С.Д.. (условно).
8. Отключение здания от электрического тока провел- электрик Магомедов Г.М.(условно).

9. Проверку всех помещений на наличие людей провели: ответственный по пожарной безопасности – Халидова К.Х
10. Эвакуация прошла дисциплинированно и оперативно.
11. Аптечки первой медицинской помощи имеются и выносились. Воспитанники выходили из здания с надетыми ватно-марлевыми повязками.
12. Прибывшим пожарным подразделениям сделано сообщение о наличии или отсутствии людей в здании, а также передачу сводного поэтажного плана эвакуации здания осуществил ответственный по безопасности (условно).
13. Эвакуированные построились на территории детского сада на детской площадке, что является безопасной зоной, т.к. находится на расстоянии 50 метров от здания к западной части..
14. В холодное время года место временного сбора определено по договорённости с администрацией спортшколы, находящееся на пешем расстоянии 70 метров, что безопасно.
15. Время с момента обнаружения пожара и до момента оповещения людей составило 0 мин. 30 сек.
16. Время с момента срабатывания сигнала и до момента доклада руководителю, что все помещения на наличие людей проверены, составило 7 мин 50 сек.
17. Общее время с момента срабатывания сигнала и до момента доклада руководителю, что все воспитанники эвакуированы и присутствуют на месте сбора, составило: 10 мин. 01 сек., что, с учётом изменившейся численности эвакуировавшихся, погодных условий и иных факторов, соответствует, предыдущему результату.
18. Численность эвакуировавшихся людей составила 87 человек, включая 60 воспитанника и 27 сотрудника.

### 3. ВЫВОДЫ

1. Эвакуацию воспитанников и сотрудников признать удовлетворительной
2. Действия педагогов и обслуживающего персонала тренировку по экстренной эвакуации признать удовлетворительными

### 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Провести учёбу по порядку проведения эвакуации воспитанников с работниками пищеблока и прачечной.
2. Повторную тренировку по экстренной эвакуации воспитанников провести в апреле 2024 года.

Акт подготовил

ответственный по безопасности

12.02.2024 г.

Халидова К.Х

