

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН**

(наименование территориального органа МЧС России)

РД, г. Махрикала, ул. М. Яратского, 124, А т. 8 (722) 67-12-43 ф. 8 (722) 63-35-58 E-mail: www.03.mchs.gov.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 9 по г. Южно-Сухокумск, Тарумовскому и Ногайскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД**

(наименование органа государственного надзора)

РД, Тарумовский район, с. Комубей, ПСЧ-30, тел. 8 8722-55-15-61, E-mail: anvarov16@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 76/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**МКДОУ «Рассветовский детский сад «Гнездышко»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 76 от «17» мая 2021 г. главного государственного инспектора Тарумовского района по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с \_\_\_\_ ч. \_\_\_\_ мин. « » 2021 г. по \_\_\_\_ ч. \_\_\_\_ мин. « » 2021 г. проведена плановая / выездная проверка в отношении: МКДОУ «Рассветовский детский сад «Гнездышко» фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): Тарумовский район, с. Рассвет ул. Дружбы 2 б

проверку проводил(а): Государственный инспектор ОНД и ПР № 9 по г. Южно-Сухокумск и Ногайскому районам Джамалдинов А.М.

вместно с: Зав. Войтишко Е. В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушений установленных требований и мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Наименование нормативного акта, требования которого нарушены                           | Срок устранения | Отметка о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| 1.            | 2.                                                                                                                                                                                                        | 3.                                                                                     | 4.              | 5.                                                   |
| 1.            | Допускаются лица к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности                                                                                                 | (постановления правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г «О противопожарном режиме» п.3) | 22.09.2021      |                                                      |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |            |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 2. | Определены ли руководителем организации порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации?                                                                                                                                                                                        | (постановления правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. «О противопожарном режиме» п. 3)                                                                          | 22.09.2021 |  |
| 3. | Не размещена в местах установки приемно-контрольных пожарных приборов информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации (для безадресных систем пожарной сигнализации - группа контролируемых помещений)                                                                         | (постановления правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. «О противопожарном режиме» п. 10)                                                                         | 22.09.2021 |  |
| 4. | Не утверждена в отношении каждого здания (сооружения) инструкция о мерах пожарной безопасности с учетом специфики помещений                                                                                                                                                                                                                                  | Пункт 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее - ППР)  | 22.09.2021 |  |
| 5. | У пожарного водоема, а также по направлению движения к нему, не установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоемного источника | п. 8.6 СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения                                                         | 22.09.2021 |  |
| 6. | Не размещены на объектах защиты знаки пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено"                                                                                                                                                                                                                                                 | Пункт 11 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее - ППР) | 22.09.2021 |  |
| 7. | Не обозначены на объектах защиты места, специально отведенные для курения, знаком "Место курения"                                                                                                                                                                                                                                                            | Пункт 11 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Рос-                                                    | 22.09.2021 |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |            |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | сийской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР)                                                                                                              |            |  |
| 8.  | Не составляются ли по результатам проверок акты (протоколы) проверки состояния огнезащитного покрытия содержащие информацию о повреждениях                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Пункт 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР) | 22.09.2021 |  |
| 9.  | Не обеспечено устранение выявленных в ходе проверок повреждений огнезащитного покрытия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Пункт 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР) | 22.09.2021 |  |
| 10. | Не проведены повторная огнезащитная обработка или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности (в случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащиты в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ) | Пункт 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР) | 22.09.2021 |  |
| 11. | Не исключена эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Пункт 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР) | 22.09.2021 |  |
| 12. | Не исключено использование розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Пункт 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479               | 22.09.2021 |  |

|     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |            |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|     |                                                                                                                                                                      | (далее – ППР)                                                                                                                                                     |            |  |
| 13. | Не вносятся ли информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты | Пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР) | 22.09.2021 |  |

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий (ч. 1 ст. 6 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.):

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ОНД и ПР № 9 по  
г. Южно-Сухокумск Тарумовскому  
и Ногайскому районам Джамалдинов А.М.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2021г.

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Зав. Войтишко Е. В.

(должность, фамилия, инициалы)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

Телефон доверия: 39-99-99