

СОГЛАСОВАНО
и.о. Директора ГКУ РД
УСЗН в МО «г. Каспийск»

Алимурзаев П.М.
2022г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
ЦРР-Д/С №25 «Джейран»

Абакарова М.Г.
«27» 03 2022г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Центр развития ребенка-детский сад №25 «Джейран»
2022 год

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта - *объект образования (раздел 2)*
- 1.2. Адрес объекта - *368300 Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Батырая 34 «А»*
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- двухэтажное здание - *3408,5 кв.м.*
- наличие прилегающего земельного участка (*да*, нет); - *8333 кв.м.* (общ.пл.)
- 1.4. Год постройки здания - *2019*, последнего капитального ремонта *не было*
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2022, косметического ремонта - по мере поступления финансирования.*
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации :
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад № 25 «Джейран», МБДОУ «ЦРР-д/с №25 «Джейран»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения)
РД, 368300 г. Каспийск, ул. Батырая 34 «А».
- 1.8. Основание для пользования объектом - *оперативное управление.*
- 1.9. Форма собственности - *государственная.*
- 1.10. Территориальная принадлежность - *муниципальная*
- 1.11. Вышестоящая организация - *МКУ «Управление образования» Администрация городского округа «город Каспийск».*
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - *РД, г. Каспийск, ул. Байрамова 10*

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности – *образование.*
- 2.2 Виды оказываемых услуг - *дошкольные образовательные услуги*
- 2.3 Форма оказания услуг: - *на объекте.*
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: *дети.*
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, нарушениями умственного развития.*
- 2.6 Плановая мощность: *280 чел., факт-408чел.*
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида *да,*

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом :
маршрутное такси под №№ 1, 1а, 1в, 2, городское такси.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет.**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта- **100-150 м**

3.2.2 время движения (пешком)- **2 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **да.**

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые.**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет.**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет (имеются тротуары)**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да.**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП – И (К,О,С)
2	Вход (входы) в здание	ДП – И (С,Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(К,О,С,Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(О,С,Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(К,О,С,Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД-И(Г,С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Данный ОСИ имеет среднюю оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. Нет системы связи на всех зонах. Покрытие цельное. Центральный вход в здание частично соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Нет кнопки вызова помощника и открывающихся

дверей, отсутствуют лифты и подъемные устройства для инвалидов. Коридоры не нуждаются в капитальном ремонте. Зоны целевого назначения, в данном случае это групповые помещения, музыкальный и физкультурный залы не доступны для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, зрения, так как данная категория инвалидов должна обучаться в специализированных образовательных учреждениях. Санитарно-гигиенические помещения частично соответствуют нормам доступности инвалидов и маломобильных групп населения. Отсутствуют акустические, тактильные средства и устройства информации.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<p>К-организация мест парковки автотранспорта инвалидов на удалении не более 50м с установкой знаков «Инвалид»;</p> <p>О-установка опорных поручней;</p> <p>С-установка указателей движения, информирующих стенов высокой контрастности;</p>
2	Вход (входы) в здание	<p>С-установка звуковых маячков у входной двери; контрастная маркировка дверных проемов и ручек, поручней и крайних ступеней лестничных маршей; установка рифленых напольных указателей у лестничных маршей и входных дверей;</p> <p>Г-установка информационных указателей, табличек, вывесок, стенов и др.;</p>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<p>К- установка лифтов ,подъемных устройств;</p> <p>О-установка опорных поручней;</p> <p>С-установка рифленых напольных указателей у входных дверей;</p> <p>Г-установка графических знаков безопасности и предупреждающих знаков;</p>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<p>О-установка опорных поручней;</p> <p>С-дублирование средств отображения информации общественного назначения выпуклыми символами или азбукой Брайля, в т.ч. маркировка кабинетов;</p> <p>Г-оборудование текстовыми средствами связи;</p>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<p>К-расширение дверных проемов; установка опорных поручней у унитаза и раковины; обеспечение пространства для размещения и маневрирования кресла-коляски;</p> <p>О-установка крючков для костылей; установка опорных поручней у унитаза и раковины;</p> <p>С-дублирование выпуклыми символами или азбукой</p>

		Брайля маркировки санитарно-гигиенический помещений; установка направляющих поручней контрастных цветов или тактильной полосы от входа к унитазу; Г-установка графических знаков безопасности и предупреждающих знаков
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Дополнить специальными средствами для слепых и глухих
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	О-установка опорных поручней; С-установка указателей движения, информирующих стенов высокой контрастности; Г-установка указателей движения, информирующих стенов;
8	Все зоны и участки	ДП-И

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2022 год в рамках исполнения - Программы «Доступная среда» 2022 -2023 г.г.

4.3 Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации - Частичная доступность объекта для всех категорий инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана

4.4. Для принятия решения требуется согласование
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта .
Акт обследования прилагается .

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____ 20__ г.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

Акта обследования объекта: № акта _____ от «22» 03 2022 г.