

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (на автоматическую установку пожарной сигнализации и систему оповещения и управления людьми при пожаре).	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г., № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ), ч. 1 ст. 83 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г;	До 01.03.2023	
2.	Правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены.	(АУПС и СОУЭ эксплуатируется сверх срока службы). п. 54 ППР в РФ;	До 01.03.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.


Заведующая МКДОУ
 Детский сад №1 «Синяя птица»
 Фахраддинова Гульнара Арсланбековна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


 (подпись)

Инспектор ОНД и ПР № 8 по г. Кизляр,
 Кизлярскому и Бабабюртовскому районам
 капитан внутренней службы
 Курамагомедов Иса Запирович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


 (подпись)