

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«03» апреля 2024 г., 05240061000210114676

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 08 по г. Кизляр, Кизлярскому и  
Бабаюртовскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного  
управления МЧС России по Республике Дагестан**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«09» апреля 2024 г., № 2404/887-05/210/ПВПР

(дата составления предписания)

Респ Дагестан, г Кизляр, ул Октябрьская, земельный участок 1, 88723921162, e-mail: ond8@05.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание  
об устранении нарушений обязательных требований**

**1. Профилактический визит проведен: «09» апреля 2024 г., учетный номер 05240061000210114676.**

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведен в рамках:**

**Осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(определяется вид государственного контроля (надзора), вид муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:**

1. Старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 8 по г. Кизляр, Кизлярскому и Бабаюртовскому районам (государственный инспектор по г. Кизляр, Кизлярскому и Бабаюртовскому районам по пожарному надзору) Гасанов Ислам Саламович, e-mail: gasanovis@05.mchs.gov.ru, телефон: +78723921162

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителей групп инспекторов)

**4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):**

1. Респ Дагестан, г Кизляр, ул Фрунзе, Здание 18

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) объектов контроля)

**5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "БЕРЕЗКА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КИЗЛЯР", адрес юридического лица: 368830, РЕСП ДАГЕСТАН, КИЗЛЯР, ФРУНЗЕ УЛ, ЗД. 18

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера идентификационных признаков)

**6. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь спальные помещения в старшей группе, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 2. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Техническим регламентом

Срок устранения нарушения:

31.08.2024

2. Здание объекта защиты не обеспечено наружным противопожарным водоснабжением.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 14, Статья 62. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Нарушенное обязательное требование:

Здания и сооружения должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.

Срок устранения нарушения:

31.08.2024



3. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь спальные помещения в средней группе, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 2. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Техническим регламентом

Срок устранения нарушения:

31.08.2024

(указывается наименование нарушенного обязательного требования (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведения, подтверждающие нарушение обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным и соответствии с законодательством Российской Федерации, наименование регионального (назорного) органа, срок устранения нарушения)

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 8 по г. Кизляр, Кизлярскому и Бабаюртовскому районам (заместитель главного государственного инспектора по г. Кизляр, Кизлярскому и Бабаюртовскому районам по пожарному надзору) Ильясов Арсен Хизриевич



(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), наименование должности лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии) муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)

подпись

Старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 8 по г. Кизляр, Кизлярскому и Бабаюртовскому районам (государственный инспектор по г. Кизляр, Кизлярскому и Бабаюртовскому районам по пожарному надзору) Гасанов Ислам Саламович, e-mail: gasanovis@05.mchs.gov.ru, телефон: +78723921162

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«\_\_» часов «\_\_» минут «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

