

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 4 «Крепыш»
городского округа «город Кизляр»»**

РД г. Кизляр
Ул. 40 лет Дагестана, 12

Тел. 8(87239)2-05-42

«05» мая 2025 г.

Отчет об исполнении предписания Управления МЧС России
по Республике Дагестан.

В МБДОУ д/с № 4 «Крепыш» имеется предписание Управления МЧС от 09.04.2024 г., в котором имеются следующие замечания:

1. На объекте не хранится исполнительская документация (рабочий проект на АПС).
Данное замечание исправить невозможно, так как пожарная сигнализация была установлена до 2010 года и на тот момент, рабочего проекта на АПС не было.
2. Двери эвакуационных выходов второго этажа не открываются по направлению выхода из здания.
Данное замечание необходимо было исправить до 31.08.2024 года, все исправлено.

Заведующий МБДОУ д/с № 4  Шатиева О.В.

