



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главного управления МЧС России по Республике Дагестан

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Махачкала ул. Ярагского 124 а т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: und05dag@mail.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 8
по г. Кизляр, Кизлярскому и Бабаюртовскому районам**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

РД, г. Кизляр, ул. Октябрьская, 1, тел. 2 11 62, E-mail: otdel_ond_8@mail.ru

(наименование федерального государственного надзора)

ПРЕДПИСАНИЕ

**ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 77/1 от «25» апреля 2022г.**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2 — арендатор, 3 — должностное лицо)

Вручается: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
"Центр развития ребенка-детский сад № 5 «Теремок» ГО город Кизляр
Заведующей Бунтури Наталье Александровне

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения: Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической
работы № 8 по г. Кизляр, Кизлярскому и Бабаюртовскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России
по Республике Дагестан, подполковника внутренней службы Черивмурзаева Мавлета
Абакаровича за № 77 от 23 марта 2022 года,
с «21» апреля 2022 г., 11 час. 00 мин. по «21» апреля 2022 г., 16 час. 00 мин.

Должностным лицом (должностными лицами): Гасанов Ислам Саламович — старший
доцент отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 8 по г.
Кизляр, Кизлярскому и Бабаюртовскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС
России по РД, старший лейтенант внутренней службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведено плановое, выездное контрольное (надзорное) мероприятие в отношении:

(плановое/внеплановое)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "центр развития ребенка-
детский сад № 5 «Теремок» городского округа «город Кизляр» ИНН 0547004785, ОГРН
1020502307176, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Грозненская, 29.

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующая МКДОУ «Центр
развития ребенка-детский сад №5 «Теремок» ГО город Кизляр Бунтури Наталья
Александровна.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Работы по монтажу технических средств автоматической пожарной сигнализации (АПС) в здании МКДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №5 «Теремок» произведено без утвержденной проектной документации	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123 «Технический регламент о требованиях ПБ» ст. 151, РД 78.145-93 п. 1.1	До 01.11.2022г.	
2.	В здании объекта защиты с уклоном кровли свыше 12% и высотой более 7 м. не предусмотрено ограждение на кровле)	ч. 2 ст. 4 ФЗ № 123 от 22.07.2008г.; п. 8.11 СНиП 21-07-97*; п. 7.16 СП 4.13130.2013;	До 01.11.2022г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МКДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №5
«Теремок»»
Бунтари Н.А.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Старший дознаватель ОНД и ПР № 8, старший лейтенант
внутренней службы Гасанов И.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)