

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главного управления МЧС России по Республике Дагестан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Ярагского-124 «А», г. Махачкала, 367015, т.(8722)55-15-46 ф.(8722)55-15-46 E-mail: und05dag@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 2 по Ленинскому району

Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

(наименование органа государственного надзора)

пр. Акушинского, 30 «д», г. Махачкала, 367027, тел. (8722) 51-70-98, факс.55-15-87, E-mail: undipr2lr@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 134/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
«Горяночка»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия

Заведующая Адуева Сайганат Салахбековна,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
по пожарному надзору Алиев Р.М.

отдел надзорной деятельности и № 134
профилактической работы № 2 по
Ленинскому району г. Махачкала
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД
(наименование органа ГПН)

от « 04 » мая 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с ____ ч ____ мин.
« 22 » мая 2019 г. по ____ ч ____ мин. « 28 » мая 2019

проведена проверка Старший инспектор ОНД и ПР № 2 по Ленинскому району г. Махач
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Магомедгереев Абдула Магомедов

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по
надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6
«ночка»(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 6») , по адресу: г. Махачкала, ул. Пушкина 34,
(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препланирования	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (письмо) о выполнении (указывается то, что выполнено)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Приборы премно-контрольные и приборы управления автоматической пожарной сигнализации установить в помещении с круглосуточным пребыванием людей т.е. помещение охраны	СП 5.13130.2009 п.13.14.5	01.02.2020	
2	Демонтировать со стены музыкального зала горючий материал с неизвестными физико-химическими свойствами. Представить сертификат пожарной безопасности на данный обшивочный материал	п.21 ППР №390; СНиП 21.01-97 п.6.25	01.02.2020	
3	Деревянные конструкции чердачного помещения обработать огнезащитным составом	п.21 ППР №390	01.02.2020	
4	Из помещения музыкального зала и с помещений групп предусмотреть запасные эвакуационные выходы	п.5.2.12 СП 1.13130.2009	01.02.2020	
5	На путях эвакуации дет. сада, на полу, не допускать использование линолеума с неизвестными физико-химическими свойствами	ППР №390 п.21; СНиП 2.01.02.85 п.1.6; ФЗ №123 Тех. регламент таб. 28	01.02.2020	
6	На объекте предусмотреть вывод сигнала от автоматической пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны.	ст. 83 ФЗ №123 Тех. регламент	01.02.2020	
7	Имеющуюся автоматическую пожарную сигнализацию привести в исправное состояние	Правила противопожарного режима в РФ(п. 61 ППР РФ ППРФ)	01.02.2020	
8	Возле блока автоматической пожарной сигнализации вывесить инструкцию о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты объекта	Правила противопожарного режима в РФ (п.64 ППР РФ ППРФ № 390)	01.02.2020	
9	Провести эксплуатационные испытания ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний не реже 1 раза в 5 лет	Правила противопожарного режима в РФ(п.24 ППР РФ ППРФ №390)	01.02.2020	
10	С организацией имеющую соответствующую лицензию заключить договор на обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации	Правила противопожарного режима в РФ(п.61 ППР РФ № 390)	01.02.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в отношении реализации продукции будет проведена в рамках внеплановой проверки в февраля 2020 г.

(квартал, месяц).

Старший инспектор ОНД и ПР № 2 по Ленинскому району г.
Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС России по РД
Магомедгереев Абдула Магомедович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«28» мая 2019г.

М.Л.П.*



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«__» мая 2019г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575780

Владелец Адуева Сайганат Салихбековна

Действителен с 25.05.2021 по 25.05.2022