

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

ул. Ярагского 124 а, г. Махачкала, РД, 367015, тел. +7(8722)55-15-46 факс. +7(8722)55-15-46 E-mail: und05dag@mail.ru

отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 1 по г. Махачкала
управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Дагестан

ул. Акушинского, 30 «д», г. Махачкала, РД, 367027, тел. +7(8722)55-15-87, E-mail: ondipr1@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности
№ 50/1/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МБДОУ «Детский сад № 8»,
Заведующая Шахбанова М.И.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения врио главного государственного инспектора по г. Махачкала по пожарному надзору № 50 от «31» января 2022 года в период с 15 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. «21» февраля 2022 г. проведена внеплановая выездная проверка

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного
пожарного надзора) (контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовала представитель контролируемого лица Шахбанова М.И.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На напольные покрытия,	Правила противопопо-	13.02.2023	

	применяемые на путях эвакуации не представлена техническая документация, где отражены пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности применяемых материалов. Устранить	жарного режима в РФ 1479 п. 25	г.	
2.	Не представлен акт (протокол) эксплуатационных испытаний ограждений на кровле. Устранить	Правила противопожарного режима в РФ 1479 п. 17	13.02.2023 г.	
3.	Руководителем организации или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации не определены порядок и сроки проведения работ по очистке воздухопроводов и вентиляций (вытяжка) от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта с внесением в соответствующий журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (журнал не предоставлен). Устранить	Правила противопожарного режима в РФ 1479 п. 43	13.02.2023 г.	
4.	Не представлен акт (протокол) состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций чердачных помещений. Устранить	Правила противопожарного режима в РФ 1479 п. 13	13.02.2023 г.	
5.	Руководитель организации не обеспечил 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их це-	Правила противопожарного режима в РФ 1479 п. 30		

лостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. Устранить			
---	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующая Шахбанова М.И.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Старший инспектор ОНД и ПР № 1 по г.

Махачкала

УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

Керимов Р.У.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.