

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«08» апреля 2024 г., 05240061000210170844

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 01 по г. Махачкала управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Дагестан**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«24» апреля 2024 г., № 2404/001-05/214/ПВПР

(дата составления предписания)

Респ Дагестан, г Махачкала, пр-кт Али-Гаджи Акушинского, Дом 30, 88722517098, e-mail: ond1@05.mchs.gov.ru
(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: « 24 » апреля 2024 г., учетный номер 05240061000210170844.
(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. Респ Дагестан, г Махачкала, ул Ирчи Казака, Здание 1
(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА -
ДЕТСКИЙ САД №71", адрес юридического лица: 367004, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, МАХАЧКАЛА, УЛ. ИРЧИ
КАЗАКА, Д.1
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

5. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

- Предусматриваемые в составе здания детских садов пищеблоки за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными перегородками 1-го типа (противопожарными дверьми 1-го типа)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
01.04.2025
- На этажах здания детского сада (на видных местах) разработать планы эвакуации людей при пожаре в фотолюминесцентном исполнении (Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 п. 5; ГОСТ 34428-2018);
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 5 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
О разработке планов эвакуации людей в зданиях или сооружениях (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек и размещение их на видных местах
Срок устранения нарушения:
01.04.2025
- Руководителю организации проводить проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций чердачных помещений, с оформлением соответствующего акта (протокола). В случае несоответствия провести повторную обработку строительных конструкций огнезащитными составами;
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 13 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

О составлении руководителем организации по результатам проверки огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования акта (протокола) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения.

Срок устранения нарушения:

01.04.2025

Наружные металлические лестницы, ведущие с групп второго этажа здания выполнить в соответствии нормативных требований правил пожарной безопасности. Наружные открытые лестницы эксплуатируются с нарушениями требований правил пожарной безопасности, а именно, уклон маршей лестниц выполнены более нормативного; число ступеней в одномаршевой лестницы превышают нормативных требований, ширина лестниц менее 0,8 м (СП 1.13130.2020 п. 4.4.4, п. 5.2);

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

01.04.2025

5. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 7, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре

Срок устранения нарушения:

01.04.2025

6. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения;

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 37 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

Срок устранения нарушения:

01.04.2025

7. Двери эвакуационных выходов, ведущие из групповых ячеек в поэтажные коридоры должны предусматриваться противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

01.04.2025

8. Автоматическую систему пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре эксплуатировать в исправном состоянии;

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:

01.04.2025

9. Провести техническое обслуживание автоматической системы пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре

с оформлением соответствующей документацией (акты, протоколы работоспособности). Эксплуатировать указанные средства в исправном состоянии. Информацию о техническом обслуживании вносить в журнал эксплуатационных средств противопожарной защиты;

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:

01.04.2025

- 10) Руководителю организации или иному должностному лицу, уполномоченное руководителем организации, определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, фильтров (вытяжки) от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год;

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 43 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.

Срок устранения нарушения:

01.04.2025

- 11) Руководителю организации организовать проведение проверок наружного противопожарного водоснабжения на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением документации и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 48 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует проведение проверок наружного противопожарного водоснабжения на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

01.04.2025

- 12) Руководителю организации организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 17 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

01.04.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

старший инспектор ОНД и ПР № 1 по г. Махачкала УНД и ПР
ГУ МЧС России по РД (государственный инспектор субъекта
РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие
дознаватели)) Гаджиев Шамиль Гаджиевич

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0A011C3A1A56F63F3103A8E0466ED998
Владелец: Гаджиев Шамиль Гаджиевич
Действителен с 09.11.2023 по 01.02.2025

подпись

старший инспектор ОНД и ПР № 1 по г. Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС России по РД (государственный инспектор субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Гаджиев Шамиль Гаджиевич, e-mail: ond1@05.mchs.gov.ru, телефон: +78722-51-70-98

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«___» часов «___» минут «___» _____ 20___ г. _____
(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«08» апреля 2024 г., 05240061000210170844

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 01 по г. Махачкала управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Дагестан**

(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

Респ Дагестан, г Махачкала, пр-кт Али-Гаджи Акушинского, Дом 30, тел. 88722517098, e-mail:
ond1@05.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Учетная карточка профилактического визита
(лист профилактической беседы)**

от « 24 » апреля 2024 г. № 2404/001-05/214/ПВЛПБ

1. Вид надзора:

Федеральный государственный пожарный надзор

(наименование федерального государственного надзора)

2. Контролируемое лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА -
ДЕТСКИЙ САД №71", адрес юридического лица: 367004, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, МАХАЧКАЛА, УЛ. ИРЧИ
КАЗАКА, Д.1

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ИНН)

3. Профилактический визит проводился по адресу (местоположению):

Респ Дагестан, г Махачкала, ул Ирчи Казака, Здание 1

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных
объектов контроля, в отношении которых проводится профилактический визит)

4. Обязательность профилактического визита:

Да

(да / нет)

5. Форма проведения профилактического визита:

В форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица

(по месту осуществления деятельности контролируемого лица / в формате видеоконференцсвязи)

6. Информация, доведенная до контролируемого лица:

1. Об обязательных требованиях пожарной безопасности, предъявляемых к объекту надзора;
2. О соблюдении требований правил пожарной безопасности в дошкольных образовательных учреждениях;
3. О соответствии объекта надзора критериям риска, об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска;
4. О видах содержания и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий;

(указываются информация, определенная частью 1 статьи 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации»)

7. Дополнительная информация:

(указывается дополнительная информация, связанная с проведением профилактического визита)

старший инспектор ОНД и ПР № 1 по г. Махачкала УНД и ПР
ГУ МЧС России по РД (государственный инспектор субъекта
РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие
дознаватели)) Гаджиев Шамиль Гаджиевич



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0A011C3A1A56F63F3103A8E0466ED998
Владелец: Гаджиев Шамиль Гаджиевич
Действителен с 09.11.2023 по 01.02.2025

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего профилактический визит)

ПОДПИСЬ